# Analyserapport

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rekvirent: | Ny Hagested Trønninge Vandværk | Sagsnavn: | Ny Hagested Trønninge Vandværk DGU 198.411 Boringskontrol |
| | Lodskovvej 8<br>4420 Regstrup | Sagsbeh.: | Lena Moe |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prøver modtaget: | 26-10-2020 | Analyse påbegyndt: | 26-10-2020 | Rapportdato: | 17-11-2020 |
| | | | | Rapport nr.: | 2044-609 |
| Antal prøver: | 1 | Opbevaring: | På køl | Bilag: | 0 |

| Lab. nr. | 2044-609-01 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prøvetype | Drikkevand | | | | | | | | |
| Emballage: | ok | | | | | | | | |
| Prøvetagning: | Højvang | | | | | | | | |
| Prøvetager: | LMA | | | | | | | | |
| Udtaget fra dato: | 26-10-2020 | | | | | | | | |
| kl.: | 10:05 | | | | | | | | |
| Prøve ID | Hane på boring DGU:198.411 | | | | | | | | |
| Parameter | | | | | | | Enhed | Metode | Detektionsgrænse | Usikkerhed ¤ |
| Prøvetagning, kemi | Tidsprop | | | | | | | DS/ISO 5667-5:2006 | | |
| 2,6-dichlorbenzamid (BAM) | 0,039 | | | | | | µg/l | LC-MS 1) | 0,01 | +/- 20 % |
| Chloridazon-desphenyl | 0,055 | | | | | | µg/l | LC-MS 1) | 0,01 | +/- 20 % |
| Dimethylsulfamid | 0,055 | | | | | | µg/l | LC-MS 1) | 0,01 | +/- 20 % |

Betegnelser:
¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Denne rapport er i henhold til gældende bestemmelser i bekendtgørelse 1071 og 1070 af 28. oktober 2019
Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:
* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.
#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
Ledningsevnen er korrigeret til 20 °C ved hjælp af temperaturkompensering.
Detektionsgrænsen for aggressiv CO2 varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 1071 om kvalitetskrav til miljømålinger.
2,4+2,5-dichlorphenol angives som sum, da de ikke kan adskilles.
Min. og max.-værdier ifl. Bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdier anvendes analyseresultatet i rapporten.

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale

Øvrige analyser er lavet hos Højvang, Dianalund

1) Holstebro afdeling.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:
Ny Hagested Trønninge Vandværk, formand, nyhagestedvand.formand@outlook.dk
Holbæk Kommune, grundvand@holb.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Gitte Pedersen
Laborant